



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности

(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности по Кировскому району г. Ярославля
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-67, 79-08-68)

Предписание № 72/1/1-2
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Негосударственное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик»»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кировского района г.Ярославля по пожарному надзору №72 от «25» апреля 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «06» мая 2013 года по 10 час. 00 мин. «17» мая 2013 года проведена проверка государственным инспектором Кировского района г. Ярославля по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Журавлёвой Верой Васильевной в отношении Негосударственного образовательного учреждения «Детский сад «Колокольчик»», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41б. совместно с заведующей Негосударственного образовательного учреждения «Детский сад «Колокольчик»» Белохвостовой Натальей Николаевной

(указываются должности, фамилии имени, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – знаки пожарной безопасности на путях эвакуации, а так же места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (выполнены без применения фотолюминесцентных материалов). | П. 3 ч. 2 ст. 53; п. 3 ч. 1 ст. 84 Федеральный закон №123-ФЗ, п.п. 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"), п.п. 3.4, 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001. | 15.01.2014г. | |
| 2. | Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре – на путях эвакуации не применена сигнальная разметка для обозначения границ полосы безопасного движения и | П. 3 ч. 2 ст. 53; п. 3 ч. 1 ст. 84 Федеральный закон №123-ФЗ, п.п. 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | 15.01.2014г. | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| указания направления движения по пути эвакуации. | (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"), п.п. 3.5, 7.2,5 ГОСТ Р 12.4.026-2001. | | |
|--|--|--|--|

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор
Кировского района г. Ярославля
по пожарному надзору Журавлёва В.В.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» мая 20 13 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующая Негосударственного образовательного учреждения «Детский сад «Колокольчик»»

Белохвостова Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

[Handwritten signature]

(подпись)
«17» мая 20 13 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору